

CERTIFICADO

DE CALIBRACIÓN

Certificado N°: NR-POC-68-07-01-02

Total Páginas: 1

Fecha cal.: 26/01/2017

Documento: POC-07-01

Revisión N°: 1

Cliente: GRUPO-OAS

Dirección: Conquistadores del desierto, Neuquen

INSTRUMENTO A CALIBRAR:

Instrumento:	VALVULA DE SEGURIDAD	Tamaño:	1" NPT x 1"NPT
Marca:	VAIVER	Set:	32
Modelo:	0601316.26	Unidad:	Kg\cm2
Serie N°	008432-15	Ubicación:	-
TAG:	PSV-3215	Orificio:	-

METODO EMPLEADO: Calibración por comparación directa mediante patrón de laboratorio.

INSTRUMENTO PATRÓN

Instrumento:	Manómetro	Tag:	LZ-036
Marca:	WIKA	Clase:	0,5
Rango:	0-100kg/cm2	Certificado:	R-POC-00-02-01-28
Serie N°	1107006203	Ente emisor:	LAZOS SRL

CONDICIONES GENERALES

PARTES	ESTADO GENERAL DE LA VALVULA		
	Bueno	reemplazado	Reparado
Cuerpo	X		
Asiento	X		
Obturador	X		
Buje guía	X		
Resorte	X		

VALORES DE LA CALIBRACIÓN

DETALLE	VALOR MEDIDO	VALOR CORREGIDO
Presión de Timbre:		32Kg\cm2
Presión de Apertura Total:	-	-
Presión de re-cierre:		25kg\cm2
Hermeticidad:		TOTAL
Precinto N°		4836802

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la previa autorización por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos. El laboratorio no se obliga a tomar a su cargo ensayos, análisis o pruebas que excedan la capacidad o posibilidad técnica de sus laboratorios. Los equipos o instrumentos entregados para su verificación, prueba o contraste deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento. Si iniciada la prueba apareciera una falla o defecto inadvertido al recibir el aparato, se dará por terminado el trabajo. En el informe respectivo se dejará constancia del hecho y se facturará un arancel proporcional a la tarea realizada.

LUCIANO DELFINO
Instrumentista
LAZOS S.R.L.

Calibró

Supervisó

MARCELO CUENTES
RESP. DE TALLER
LAZOS S.R.L.