



Conquistadores del Desierto S/N, MS 2b, Lote 9  
Parque Industrial Oeste (8300) Neuquén  
Tel./Fax: (0299) 441-3865 / Cel.: 154-518680  
e-mail: servicios@lazosrsl.com.ar

## CERTIFICADO

### DE CALIBRACIÓN

Certificado N°: NR-POC-86-07-01-34

Total Páginas: 1

Fecha cal.: 25/09/2017

Documento: POC-07-01

Revisión N°: 1

**Cliente:** OIL ADDPER SERVICE S.R.L.

**Dirección:** Conquistadores del Desierto 2450 - PIN Oeste - Neuquén

#### INSTRUMENTO A CALIBRAR:

|              |                      |            |                |
|--------------|----------------------|------------|----------------|
| Instrumento: | VALVULA DE SEGURIDAD | Tamaño:    | 3/4NPT x 1"NPT |
| Marca:       | AERRE                | Set:       | 10             |
| Modelo:      | 14498                | Unidad:    | Kg/cm2         |
| Serie N°     | 484Y9                | Ubicación: | No informa     |
| TAG:         | PSV- 002 - B         | Orificio:  | No informa     |

**METODO EMPLEADO:** Calibración por comparación directa mediante patrón de laboratorio.

#### INSTRUMENTO PATRÓN

|              |            |              |                   |
|--------------|------------|--------------|-------------------|
| Instrumento: | Manómetro  | Rango:       | 0-20kg/cm2        |
| Marca:       | WIKA       | Clase:       | 0,5               |
| TAG:         | LZ-038     | Certificado: | R-POC-00-02-01-91 |
| Serie N°     | 1107021489 | Ente emisor: | LAZOS SRL         |

#### CONDICIONES GENERALES

| PARTES    | ESTADO GENERAL DE LA VALVULA |             |          |
|-----------|------------------------------|-------------|----------|
|           | Bueno                        | reemplazado | Reparado |
| Cuerpo    | X                            |             |          |
| Asiento   | X                            |             |          |
| Obturador | X                            |             |          |
| Buje guía | X                            |             |          |
| Resorte   | X                            |             |          |

#### VALORES DE LA CALIBRACIÓN

| DETALLE                    | VALOR MEDIDO | VALOR CORREGIDO |
|----------------------------|--------------|-----------------|
| Presión de Timbre:         | -            | 10 kg/cm2       |
| Presión de Apertura Total: |              |                 |
| Presión de re-cierre:      |              | 8,6 kg/cm2      |
| Hermeticidad:              | -            |                 |
| Precinto N°                |              | 2327854         |

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la previa autorización por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos. El laboratorio no se obliga a tomar a su cargo ensayos, análisis o pruebas que excedan la capacidad o posibilidad técnica de sus laboratorios. Los equipos o instrumentos entregados para su verificación, prueba o contraste deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento. Si iniciada la prueba apareciera una falla o defecto inadvertido al recibir el aparato, se dará por terminado el trabajo. En el informe respectivo se dejará constancia del hecho y se facturará un arancel proporcional a la tarea realizada.

Calibró

Raúl Rojas  
Instrumentista  
Lazos S.R.L.

Supervisó

MARCELO CIFUENTES  
RESP. DE TALLER  
LAZOS S.R.L.