



CERTIFICADO DE CALIBRACION N° JPM - 31237

Instrumento/Equipo: VALVULA DE SEGURIDAD

Cliente: OAS

Fabricante: TAYLOR

Tipo: ROSCADA

Modelo: I 047

Ubicación: H-20

Conexión Entrada: Ø 1" NPT

Fecha de Calibración: 06/04/2018

Conexión Salida: Ø 1" NPT

N° Serie: FTS 1001

Tag N°: N/A

Presión Timbre: 32 KG/CM2

Procedimiento: SV - 007

Patrón Utilizado: WIKA CPG 1.000

Certificado Patrón: N°160826-2299

Las mediciones involucradas en el presente Certificado proveen trazabilidad a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente a patrones reconocidos, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI). Los certificados de calibración que documentan la trazabilidad de las mediciones realizadas, se hallan disponibles a pedido del/los interesado/s.

El cliente está obligado a recalibrar el material a intervalos apropiados.

El instrumento/sistema de medición calibrado presenta desvíos inferiores a los correspondientes para la clase indicada

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma y sello no serán válidos. Los resultados contenidos en el presente Certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizan las mediciones. El laboratorio de Calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los materiales calibrados o por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este Certificado.

..... Cliente	 Meier Luciana..... Resp. Laboratorio	 Meier Jorge..... Resp. JPM Services
------------------	---	--

TINOGASTA 4737 (8300) NEUQUEN - TEL (299) 156-330-200

E-MAIL: jorge.meier@hotmail.com



CONTROL DE REPARACION VALVULA DE SEGURIDAD										Ingreso 05/04/2018		Nº 6123			
										Salida 06/04/2018		Nº Recepción: 3968			
Cliente				OAS				Marca		TAYLOR		Tipo		ROSCADA	
Ubicación				H-20				Modelo		I 047		Ø orificio			
Tag Nº				N/C				Nº Serie		FTS 1001		Ø y #		1" x 1" NPT	
								Procedimiento		SV 007					
Finalización															
Capuchón															
Contratuercas fijación															
Tornillo ajuste															
Tuerca															
Espárragos															
Vástago															
Arandela resorte															
Resorte															
Guía vástago															
Retén disco															
Bollita															
Tornillo fijación															
Anillo regulación															
Disco obturador															
Tobera															
Asiento															
Bonete															
Cuerpo															
Actividad															
Realizó															
Fecha															
Observación															
Desarme															
Limpieza															
1ª Inspección															
Reparación															
Rectificación															
Cambio															
Calibración															
Arenado															
Pintura															
Identificación															
Inspección Final															
Otras															
Observación General															
Aprobado por:															
APTO PARA FUNCIONAR															
Certificado Calibración Nº															
JPM - 31237															
Patrón															
WIKA CPG 1.000															
PRESION															
FUGA															
FINAL															
31 KG/CM2															
Embalaje para Transporte															



INTI

SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN
LABORATORIO N° 37



CERTIFICADO DE CALIBRACION/MEDICION N° :

160826-2299

N° total de páginas del certificado: 3

Laboratorio de calibración/medición supervisado por el INTI

WIKA Argentina S.A.



Gral. Lavalle 3568 - (B1603AUH) - Villa Martelli - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54 - 11) 4730 - 1800 - Fax: (54 - 11) 4761 - 0050 - E-mail: info@wika.com.ar
Página de web: www.wika.com.ar

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración/medición.

Este certificado de calibración/medición documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

Objeto: Manómetro digital

Fabricante: WIKA

Modelo: CPG1000

N° de serie: 3063064

N° de TAG: N-A

Determinaciones requeridas : Calibración.

Procedimiento de Calibración: 114

Fecha de calibración: 25/08/2016

Fecha de emisión: 29/08/2016

Cliente: L.C.D S.R.L.
Alicura 868, Lote 3-mza
A3-Plottier. Prov. de
Neuquén. Argentina


S. Clifton Goldney

Responsable de la Calibración


E. Carrasco

Director técnico del Laboratorio

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado