

Matrícula SE N° 31

CERTIFICADO APTITUD TÉCNICA Y DE SEGURIDAD

N°: TIXO/EF 479-16

**ENSAYO PERIODICO de
Recipiente Fijo Sometido A Presión Para Almacenar GLP**

Fecha de emisión: 11/11/2016

	Datos de la Fabrica / Taller Interviniente	Datos del propietario del recipiente
Razón Social	ROBERTO FRACCHIA	ECO-SERV S.A.
CUIT	20-05513203-9	30-71002261-1
N° RNIGLP	En trámite	En trámite
Domicilio Especial	Virrey Liniers N° 71 P. 6 Dto G - CABA	Dr. Eleodoro Lobos N° 739 - 1° - CABA
Rep. Técnico	Roberto Fracchia - Mat: CPAGIN 1570	FABRO, Jose Luis

ENSAYO PERIÓDICO DECENAL DE TANQUE FIJO PARA ALMACENAR GLP		
Características de los recipientes: TANQUES HORIZONTALES		
Cantidad total de recipientes: CUATRO (4)		
Fabricados por la firma: S.A. LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I.		Código de fabricación: AD MERKBLATTER
Presión de trabajo: 17,6 kg/cm²		Presión de prueba: 23 kg/cm²
Cantidad de recipientes: 1 (Uno)		Capacidad: 2,2 m³
		11596
Fecha de prueba hidráulica: 08/2016		Fecha de vencimiento: 08/2026
Fabricados por la firma: SICA METALÚRGICA ARG S.A.		Código de fabricación: AD MERKBLATTER
Presión de trabajo: 17,6 kg/cm²		Presión de prueba: 23 kg/cm²
Capacidad: 2 m³		Cantidad de recipientes: 2 (Dos)
		20544 18347
Fecha de prueba hidráulica: 09/2016		Fecha de vencimiento: 09/2026
Fabricados por la firma: S.A. LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I.		Código de fabricación: ASME, Secc. VIII, Div. 1
Presión de trabajo: 17,6 kg/cm²		Presión de prueba: 27 kg/cm²
Capacidad: 2 m³	Cantidad de recipientes: 1 (Uno)	Matrículas: 0002/0002/04
		26599
Fecha de prueba hidráulica: 09/2016		Fecha de vencimiento: 09/2026
La presente certificación no exime del cumplimiento de las demás obligaciones normativa que debe cumplir el operador auditado.		

Esto F.A.S., de acuerdo a lo establecido por la Resolución SE 404/94, certifica que el/los recipiente/s auditado/s cumple/n con las condiciones mínimas de aptitud técnica y de seguridad para operar con GLP.

Normas de Aplicación: Condiciones para la Comercialización de Gas Licuado a Granel y Envasado en Garrafas y Cilindros de la ex GdE y/u otras previas o posteriores vigentes que complementan dichas normativas.

La presente certificación no exime del cumplimiento de las demás obligaciones normativas que debe cumplir el operador auditado y carecerá de validez si el mismo no se encuentra debidamente inscripto en el RNIGLP, según Res. SE 800/04.

Auditor actuante: **Jorge Sverco,**

Ing. José Eduardo Pagano
Representante Técnico