



VENTAS y SERVICIOS
Entre Ríos 635 - (8307) Catriel
Río Negro - Tel/Fax: 0299-4912191
e-mail: operaciones@emysa.com.ar

PROTOCOLO DE ENSAYO Y CERTIFICACION N°: 12579
VALVULA DE SEGURIDAD

FECHA: 11/09/2018

CLIENTE: OAS

ORDEN DE COMPRA N°:

OT N°: 9779

PRODUCTO: Válvula de seguridad Mca.: MERCER Ø 1"-300 x 1" S-150

UBICACION: H - 23

TIPO: 270 SCFM **PSV:**

CANTIDAD: 1

SERIE: FTS 1011

ENSAYO E INSPECCION FINAL

PRUEBA HIDRAULICA

METODO DE ENSAYO: SEGÚN NORMA ASME B16.34

PIEZA CUERPO:

INTERNOS VALVULA: AISI 316

PRESION: 70 Kg/cm²

CALIBRACION

METODO DE CALIBRACION: SEGÚN NORMA API - STD 526 / 527

PRESION DE TIMBRE : 70 Kg/cm²

PRESION DE VENTEO : 70 Kg/cm²

PRESION DE CIERRE: 69,7 Kg/cm²

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO: Prueba de inicio: 70 kg/cm². Desarme, limpieza, revisión de componentes, armado y calibración.-

FECHA SUGERIDA DE RECALIBRACION: 11/09/2019

PATRON : BALANZA DE PESO MUERTO - CERT.PATRON N° C -851017

EQUIPOS UTILIZADOS : Manómetro 0-60 kg/cm² - Marca ASHCROFT

CODIGO INTERNO: I - 017

APROBO:

Fernández Avila, Juan Carlos
ASEG.DE LA CALIDAD

Entre Ríos N° 635
Catriel - Río Negro - ARGENTINA

TEL/FAX: (0299) 4912191
e - mail: operaciones@emysa.com.ar