

Matricula SE N° 31

CERTIFICADO
APTITUD TÉCNICA Y DE SEGURIDAD

N°: TIXO/EF 399-16

ENSAYO PERIODICO de
Recipiente Fijo Sometido A Presión Para Almacenar GLP

Fecha de emisión: 03/10/2016

Datos de la Fabrica / Taller Interviniente		Datos del propietario del recipiente	
Razón Social	ROBERTO FRACCHIA	ECO-SERV S.A.	
CUIT	20-05513203-9	30-71002261-1	
N° RNIGLP	En trámite	En trámite	
Domicilio Especial	Virrey Liniers N° 71 P. 6 Dto G - CABA	Dr. Eleodoro Lobos N° 739 - 1° - CABA	
Rep. Técnico	Roberto Fracchia - Mat.: CPAGIN 1570	FABRO, Jose Luis	

ENSAYO PERIODICO DECENAL DE TANQUE FIJO PARA ALMACENAR GLP			
Características de los recipientes: TANQUES HORIZONTALES			
Cantidad total de recipientes: DOS (2)			
Fabricados por la firma:		Código de fabricación:	
SICA METALÚRGICA ARG S.A.		AD MERKBLATTER	
Presión de trabajo: 17,6 kg/cm²		Presión de prueba: 23 kg/cm²	
Capacidad: 1 m³		Cantidad de recipientes: 1 (Uno)	
15188	Fecha de prueba hidráulica: 06/2016		Fecha de vencimiento: 06/2026
Fabricados por la firma:		Código de fabricación:	
S.A. LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I.		ASME, Secc. VIII, Div. 1	
Presión de trabajo: 17,6 kg/cm²		Presión de prueba: 27 kg/cm²	
Capacidad: 2 m³		Cantidad de recipientes: 1 (Uno)	
21175	Fecha de prueba hidráulica: 06/2016		Fecha de vencimiento: 06/2026
La presente certificación no exime del cumplimiento de las demás obligaciones normativa que debe cumplir el operador auditado.			

Esta E.A.S., de acuerdo a lo establecido por la Resolución SE 404/94, certifica que el/los recipiente/s auditado/s cumple/n con las condiciones mínimas de aptitud técnica y de seguridad para operar con GLP.

Normas de Aplicación: Condiciones para la Comercialización de Gas Licuado a Granel y Envasado en Garrafas y Cilindros de la ex GdE y/u otras previas o posteriores vigentes que complementan dichas normativas.

La presente certificación no exime del cumplimiento de las demás obligaciones normativas que debe cumplir el operador auditado y carecerá de validez si el mismo no se encuentra debidamente inscripto en el RNIGLP, según Res. SE 800/04.

Auditor actuante: Jorge Sverco.

Ing. José Eduardo Pagano
Representante Técnico.