

PROTOCOLO DE ENSAYO Y CERTIFICACION N°: 13101
VALVULA DE SEGURIDAD

FECHA: 13/07/2019

CLIENTE: QUINPE S.R.L.**ORDEN DE COMPRA N°:** Verbal**OT N°:** 9911**PRODUCTO:** Válvula de seguridad Ø 2" x 2" Mca OTECO A RESORTE**UBICACIÓN:** GRANDEN DENVER**TAG:****CANTIDAD:** 1**SERIE:** ALTA PRESIÓN**ENSAYO E INSPECCION FINAL****PRUEBA HIDRAULICA****METODO DE ENSAYO:** SEGÚN NORMA ASME B16.34**PIEZA:****PRESION:** 120 kg/cm²**CALIBRACION****METODO DE CALIBRACION:** SEGÚN NORMA API - STD 526 / 527**PRESION DE TIMBRE:** 90 kg/cm²**PRESION DE VENTEO:** 90 kg/cm²**PRESION DE CIERRE:** 90 Kg/cm²**RESULTADO FINAL:** APROBADO**DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO:** Prueba de inicio 90 kg/cm². Desarme limpieza revisión de sus componentes armado y calibración.-**FECHA SUGERIDA DE RECALIBRACION:** 13/07/2020**PATRON:** Balanza de peso muerto - CERT.PATRON N° 0350219 - Rco.ID: I - 01**EQUIPOS UTILIZADOS:** Manómetro KONNEN - Rango: 0-200 Kg/cm²**CODIGO INTERNO:** I-024**APROBO:**Fernández, Juan Carlos
ASEG.DE LA CALIDAD