

VALVULA DE SEGURIDAD
PH 141



VENTAS y SERVICIOS
Entre Ríos 635 - (8307) Catriel
Río Negro - Tel/Fax: 0299-4912191
e-mail: operaciones@emysa.com.ar

PROTOCOLO DE ENSAYO Y CERTIFICACION N°: 13498
VALVULA DE SEGURIDAD

FECHA: 04/08/2020

CLIENTE: OAS

ORDEN DE COMPRA N°:

OT N°: 9998

PRODUCTO: Válvula de seguridad Mca.: AERRE Ø 1"-300 x 1" S-600

UBICACION: H - 17

TIPO: A RESORTE PSV: 023

CANTIDAD: 1

SERIE: 63023

ENSAYO E INSPECCION FINAL

PRUEBA HIDRAULICA

METODO DE ENSAYO: SEGÚN NORMA ASME B16.34

PIEZA CUERPO:

INTERNOS VALVULA: AISI 316

PRESION: 70 Kg/cm²

CALIBRACION

METODO DE CALIBRACION: SEGÚN NORMA API - STD 526 / 527

PRESION DE TIMBRE : 70 Kg/cm²

PRESION DE VENTEO : 70 Kg/cm²

PRESION DE CIERRE: 70 Kg/cm²

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO: Prueba de inicio: 70 kg/cm². Desarme, limpieza, revisión de componentes, armado y calibración.

FECHA SUGERIDA DE RECALIBRACION: 04/08/2021

PATRON : MANOMETRO DIGITAL WIKA - CERT.PATRON N° POC-200/02/03/M01

EQUIPOS UTILIZADOS : Manómetro 0-60 kg/cm² - Marca ASHCROFT

CODIGO INTERNO: I - 017

APROBO:

Fernández Avila, Juan Carlos
ASEG.DE LA CALIDAD

Entre Ríos N° 635
Catriel - Río Negro - ARGENTINA

TEL/FAX: (0299) 4912191
e - mail: operaciones@emysa.com.ar