

420

CERTIFICADO
APTITUD TECNICA Y DE SEGURIDAD
Nº TIPO/EF 478-16
ENSAYO PERIODICO de
Recipiente Fijo Sometido a Presión Para Almacenar GLP
Fecha de emisión: 11/11/2016

Razón Social:	ROBERTO FRACCHIA	Datos del propietario del recipiente:	ECO-SERV S.A.
CUIT:	20-05513203-9	Nº de identificación:	30-71002261-1
Nº INGLP:	En trámite	En trámite:	En trámite
Domicilio Especial:	Virrey Liniers Nº 71 - P. 6 Dto G - CABA	Dr. Eleodoro Lobos Nº 739 - 1º - CABA	
Rep. Técnica:	Roberto Fracchia - Mat.: CPAGIN 1570	FABRO, José Luis	

ENSAYO PERIODICO DECENAL DE TANQUE FIJO PARA ALMACENAR GLP			
Características de los recipientes: TANQUES HORIZONTALES			
Cantidad total de recipientes: SETE (7)			
Fabricados por la firma:		Código de fabricación:	
SICA METALURGICA ARG S.A.		AD MERKBLATTER	
Presión de trabajo: 17.6 kg/cm²		Presión de prueba: 23 kg/cm²	
Capacidad: 4 m³		Cantidad de recipientes: 3 (Tres)	
Fecha de prueba hidráulica: 09/2016		Fecha de vencimiento: 09/2026	
Fabricados por la firma:		Código de fabricación:	
S.A. LITO GONELLA E HIJO S.C.A.		AD MERKBLATTER	
Presión de trabajo: 17.6 kg/cm²		Presión de prueba: 23 kg/cm²	
Capacidad: 2 m³		Cantidad de recipientes: 3 (Tres)	
Fecha de prueba hidráulica: 09/2016		Fecha de vencimiento: 09/2026	
Fabricados por la firma:		Código de fabricación:	
S.A. LITO GONELLA E HIJO S.C.A.		AD MERKBLATTER	
Presión de trabajo: 17.6 kg/cm²		Presión de prueba: 23 kg/cm²	
Capacidad: 1 m³		Cantidad de recipientes: 1 (Uno)	
Fecha de prueba hidráulica: 09/2016		Fecha de vencimiento: 09/2026	

La presente certificación no exime del cumplimiento de las demás obligaciones normativa que debe cumplir el operador audificado.

Esta E.A.S. de acuerdo a lo establecido por la Resolución SE 104/94 certifica que el/los recipiente/s auditado/s cumple/n con las condiciones mínimas de aptitud técnica y de seguridad para operar con GLP.

Normas de Aplicación: Condiciones para la Comercialización de Gas Licuado a Granel y Emvasado en Garrafas y Cilindros de la ex GdE y/u otras previas o posteriores vigentes que complementen dichas normativas.

La presente certificación no exime del cumplimiento de las demás obligaciones normativas que debe cumplir el operador audificado y carecerá de validez si el mismo no se encuentra debidamente inscripto en el INGLP según Res. SE 800/04.

Auditor actuante **Jorge Sverco**

Ing. José Eduardo Pagano
Representante Técnico