

Matricula SE N° 31

CERTIFICADO

APTITUD TÉCNICA Y DE SEGURIDAD

N° TIXO/EF 463-18

ENSAYO PERIODICO de

Recipientes Sometidos a Presión para Almacenar GLP

Fecha de emisión: 20/11/2018

Datos de la Fabrica / Taller Interviniente		Datos del propietario del/los recipiente/s
Razón Social	ROBERTO FRACCHIA	ECO-SERV S.A.
CUIT	20-05513203-9	30-71002261-1
N° RNIGLP	En trámite	En trámite
Domucio Especial	Virrey Liniers N° 71 - Piso 6° - D° G C. A. de Buenos Aires	Dr. Eleodoro Lobos N° 739 - Piso 1° C. A. de Buenos Aires
Rep. Técnico	Roberto Fracchia - Mat.: CPAGIN 1570	FABRO, Jose Luis
Ensayo Periódico Decenal de Recipientes Sometidos a Presión para Almacenar GLP		
Ensayados por Taller: SILCAR (Acta N° 020)		
Características de los recipientes:		Cantidad total de recipientes ensayados:
TANQUES HORIZONTALES		5 (Cinco)
Válvulas de Seguridad Instaladas Marca: REGO (UL)		
Cantidad de recipientes:	Fabricados por:	Código de fabricación:
1 (Uno)	SICA METALÚRGICA ARG. S.A.	AD MERKBLATT
Capacidad:	Presión de diseño:	Presión de Prueba Hidráulica:
1 m³	17.6 kg/cm²	23 kg/cm²
27887	Fecha de prueba hidráulica:	Fecha de vencimiento:
	03/2018	03/2028
Cantidad de recipientes:	Fabricados por:	Código de fabricación:
2 (Dos)	SICA METALÚRGICA ARG. S.A.	ASME, Secc. VIII, Div. 1
Capacidad: 1 m³	Presión de diseño: 17.6 kg/cm²	Presión de Prueba Hidráulica: 27 kg/cm²
40009	Fecha de prueba hidráulica:	Fecha de vencimiento:
40002	03/2018	03/2028
Cantidad de recipientes:	Fabricados por:	Código de fabricación:
1 (Uno)	S.A. LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I.	AD MERKBLATT
Capacidad:	Presión de diseño:	Presión de Prueba Hidráulica:
2 m³	17.6 kg/cm²	23 kg/cm²
16120	Fecha de prueba hidráulica:	Fecha de vencimiento:
	03/2018	03/2028
Cantidad de recipientes:	Fabricados por:	Código de fabricación:
1 (Uno)	S.A. LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I.	AD MERKBLATT
Capacidad:	Presión de diseño:	Presión de Prueba Hidráulica:
2 m³	17.6 kg/cm²	23 kg/cm²
24453	Fecha de prueba hidráulica:	Fecha de vencimiento:
	03/2018	03/2028

Esta E.A.S., de acuerdo a lo establecido por la Resolución SE 404/94, certifica que los recipientes auditados cumplen con las condiciones mínimas de aptitud técnica y de seguridad para operar con GLP.

La presente certificación no exime del cumplimiento de las demás obligaciones normativas que debe cumplir el operador auditado y carecen de validez si el mismo no se encuentra debidamente inscripto en el RNIGLP, según Res. SE 800/04.

Auditor actuante: **Hugo Perfetti.**

José Eduardo Pagano
Ingeniero Mecánico / TIXO S.A.
Res. 404/94: B C1 C2 C3