

CERTIFICADO
APTITUD TÉCNICA Y DE SEGURIDAD
N°: **TIXO/EF 385-16**
ENSAYO PERIODICO de
Recipiente Fijo Sometido A Presión Para Almacenar GLP

Fecha de emisión: **09/09/2016**

	Datos de la Fabrica / Taller Interviniente	Datos del propietario del recipiente
Razón Social	ROBERTO FRACCHIA	ECO-SERV S.A.
CUIT	20-05513203-9	30-71002261-1
N° RNIGLP	En trámite	En trámite
Domicilio Especial	Virrey Liniers N° 71 P. 6 Dto G - CABA	Dr. Eleodoro Lobos N° 739 - 1° - CABA
Rep. Técnico	Roberto Fracchia - Mat.: CPAGIN 1570	FABRO, Jose Luis

ENSAYO PERIODICO DECENAL DE TANQUE FIJO PARA ALMACENAR GLP	
Características de los recipientes: TANQUES HORIZONTALES	
Cantidad total de recipientes: NUEVE (9)	

Fabricados por la firma: S.A. LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I.		Código de fabricación: AD MERKBLATTER	
Presión de trabajo: 17,6 kg/cm²		Presión de prueba: 23 kg/cm²	
Cantidad de recipientes: 1 (Uno)		Capacidad: 2,2 m³	
4783	Fecha de prueba hidráulica: 05/2016	Fecha de vencimiento: 05/2026	

Fabricados por la firma: SICA METALÚRGICA ARG S.A.		Código de fabricación: ASME, Secc. VIII, Div. 1	
Presión de trabajo: 17,6 kg/cm²		Presión de prueba: 26,4 kg/cm²	
Capacidad: 1 m³		Cantidad de recipientes: 2 (Dos)	
23006	Fecha de prueba hidráulica: 05/2016	Fecha de vencimiento: 05/2026	
22892	Fecha de prueba hidráulica: 07/2016	Fecha de vencimiento: 07/2026	

Fabricados por la firma: CITERGAZ ARGENTINA S.A.		Código de fabricación: BRITISH STANDARD PD 5500	
Presión de trabajo: 17 kg/cm²		Presión de prueba: 22 kg/cm²	
Capacidad: 2 m³		Cantidad de recipientes: 1 (Uno)	
175	Fecha de prueba hidráulica: 07/2016	Fecha de vencimiento: 07/2026	

Fabricados por la firma: SICA METALÚRGICA ARG S.A.		Código de fabricación: AD MERKBLATTER	
Presión de trabajo: 17,6 kg/cm²		Presión de prueba: 23 kg/cm²	
Capacidad: 2 m³		Cantidad de recipientes: 1 (Uno)	
20669	Fecha de prueba hidráulica: 07/2016	Fecha de vencimiento: 07/2026	

Fabricados por la firma: S.A. LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I.		Código de fabricación: ASME, Secc. VIII, Div. 1	
Presión de trabajo: 17,6 kg/cm²		Presión de prueba: 27 kg/cm²	
Capacidad: 2 m³		Cantidad de recipientes: 1 (Uno)	
017425	Fecha de prueba hidráulica: 07/2016	Fecha de vencimiento: 07/2026	

Fabricados por la firma: SICA METALÚRGICA ARG S.A.		Código de fabricación: AD MERKBLATTER	
Presión de trabajo: 17,6 kg/cm²		Presión de prueba: 23 kg/cm²	
Capacidad: 1 m³		Cantidad de recipientes: 2 (Dos)	
8693	Fecha de prueba hidráulica: 05/2016	Fecha de vencimiento: 05/2026	
15186	Fecha de prueba hidráulica: 07/2016	Fecha de vencimiento: 07/2026	

Fabricados por la firma: TRINITY INDUSTRIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Código de fabricación: ASME, Secc. VIII, Div. 1	
Presión de trabajo: 17,6 kg/cm²		Presión de prueba: 27 kg/cm²	
Capacidad: 1 m³		Cantidad de recipientes: 1 (Uno)	
162950	Fecha de prueba hidráulica: 07/2016	Fecha de vencimiento: 07/2026	


La presente certificación no exime del cumplimiento de las demás obligaciones normativa que debe cumplir el operador auditado.

Esta E.A.S., de acuerdo a lo establecido por la Resolución SE 404/94, certifica que el/los recipiente/s auditado/s cumple/n con las condiciones mínimas de aptitud técnica y de seguridad para operar con GLP.

Normas de Aplicación: Condiciones para la Comercialización de Gas Licuado a Granel y Envasado en Garrafas y Cilindros de la ex GdE y/u otras previas o posteriores vigentes que complementan dichas normativas.

La presente certificación no exime del cumplimiento de las demás obligaciones normativas que debe cumplir el operador auditado y carecerá de validez si el mismo no se encuentra debidamente inscripto en el RNIGLP, según Res. SE 800/04.

Auditor actuante: **Jorge Sverco.**


Ing. José Eduardo Pagano
Ingeniero Mecánico / TIXO S.A.
Res 404/94 - B C1 C2 C3