



HERMES GROUP SRL

INFORME MEDICION ESPESORES



N°1517

Hoja 1 de 3

EMPRESA:

GOS

TIPO DE TAREA:

ME INSPECCION ANUAL

LUGAR:

BASE HG.

OT

1517

EQUIPO:

H-20 SERPENTIN DE CALDERA

FECHA DE TAREA:

15/2/2023

INFORME N°: 1517



HERMES GROUP SRL
info@hermesgroupsrl.com.ar
www.hermesgroupsrl.com.ar

EMPRESA:	GOS
EQUIPO:	H-20
IDENTIFICACIÓN:	HG 1517
FECHA INSP.:	15/02/2023
RESULTADO:	APTO

PÁGINA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECINTO	N° SERIE	RESULTADO
2	1	ME SERPENTIN	-	-	APTO
FIRMA OPERADOR				FIRMA CLIENTE	
 FRANCISCO MARANESI FMM INSPECCIONES IRAM 9712 - 007/PM/2/532					



HERMES GROUP SRL

INFORME MEDICION ESPEORES



N°1517

Hoja 2 de 3

EMPRESA: GOS

CONTACTO: JORGE GORDO

EQUIPO: H-20 SERPENTIN DE CALDERA

TIPO DE TAREA:

ME INSPECCION ANUAL

LUGAR: BASE HG.

FECHA DE INSPECCIÓN: 15/02/23

NORMA: N/A

EQUIPO : MEDIDOR ESPEORES

MARCA: DMQ

NÚMERO DE SERIE: 436

MODELO: QS3

FECHA DE CALIBRACIÓN: 22/08/2022

MEDICION DE ESPEORES

MEDICIÓN
POR
TRAMOS

TRAMO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	3,56	3,81	4,39	3,92	5,00	5,05	5,16	5,97	4,28	5,00	4,68
2	5,03	3,72	5,15	4,47	3,92	3,88	3,65	4,57	3,51	3,88	4,00
3	3,89	4,09	4,48	4,55	5,21	3,75	3,55	5,07	3,55	3,80	4,10
4	3,87	4,05	4,64	4,74	4,33	5,11	4,26	4,19	4,22	4,12	3,95
5	3,77	4,62	5,50	3,94	4,44	4,43	3,90	4,30	4,45	3,99	3,85
6	4,11	4,67	4,67	4,28	3,8	3,90	4,31	3,73	4,00	3,95	4,21
7	3,60	3,52	3,46	4,36	4,23	3,64	4,70	5,06	4,88	4,22	3,88
8	3,58	4,76	4,32	3,82	4,91	3,63	3,74	4,56	3,88	3,92	4,10
9	4,07	5,02	4,52	4,04	4,12	4,97	4,35	3,89	4,12	3,94	4,21
10	4,39	4,14	3,97	4,44	5,03	5,05	3,89	4,31	4,22	3,98	3,95

Valor Minimo	3,46
Valor Maximo	5,97
Valor Promedio	4,26

Valor Minimo admisible	2,50
------------------------	------

OBSERVACIONES: Valores expresados en mm.
La medicion es por celda en la tubería.

FIRMA OPERADOR

Francisco Maranesi
FRANCISCO MARANESI
FMM INSPECCIONES
RAM 9712 - 007/PM/2/592

FIRMA CLIENTE



HERMES GROUP SRL

INFORME MEDICION ESPEORES



N°1517

Hoja 3 de 3

EMPRESA: GOS

TIPO DE TAREA:

ME INSPECCION ANUAL

CONTACTO: JORGE GORDO

LUGAR: BASE HG.

EQUIPO: H-20 SERPENTIN DE CALDERA

FECHA DE INSPECCIÓN: 15/02/23

NORMA: N/A

EQUIPO : MEDIDOR ESPEORES

MARCA: DMQ

NÚMERO DE SERIE: 436

MODELO: QS3

FECHA DE CALIBRACIÓN: 22/08/2022

MEDICION DE ESPEORES

CODOS
MEDIDOS
DE LA (A -
D)CODOS
MEDIDOS DE
LA (E - H)

CODOS P/CELDAS	A	B	C	D	E	F	G	H
1	4,71	5,93	4,71	6,01	5,63	4,31	5,75	4,99
2	5,93	4,83	5,32	5,76	5,70	4,48	4,19	5,11
3	4,71	4,73	4,62	5,67	6,21	4,98	4,74	5,45
4	6,01	5,80	5,07	4,67	5,28	4,8	4,12	5,28
5	5,46	4,51	4,96	5,13	5,19	4,61	4,93	5,75
6	6,23	5,02	5,22	5,05	5,01	4,61	4,72	5,09
7	5,01	4,96	5,81	5,13	5,01	4,98	5,52	5,00
8	5,45	4,44	5,51	5,10	4,52	5,76	5,38	4,95
9	6,36	4,86	5,50	5,34	5,05	5,45	4,81	4,88
10	5,83	5,10	5,79	5,34	4,28	5,28	5,56	4,76

Valor Minimo	4,12
Valor Maximo	6,36
Valor Promedio	5,17

Valor Minimo admisible	2,50
------------------------	------

OBSERVACIONES: Valores expresados en mm.
La medicion es por celda en codos.

FIRMA OPERADOR

Francisco Maranesi
FRANCISCO MARANESI
FMM INSPECCIONES
IRAM 9712 - 007/PM/2/592

FIRMA CLIENTE