



HERMES GROUP SRL

INFORME MEDICION ESPESORES



N°1506

Hoja 1 de 3

EMPRESA:

GOS

TIPO DE TAREA:

ME INSPECCION ANUAL

LUGAR:

BASE HG.

OT

1506

EQUIPO:

HT 16 SERPENTIN DE CALDERA

FECHA DE TAREA:

8/2/2023

INFORME N°: 1506



PÁGINA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECINTO	N° SERIE	RESULTADO
2	1	ME SERPENTIN	-	-	APTO
FIRMA OPERADOR				FIRMA CLIENTE	
 FRANCISCO MARANESI FMM INSPECCIONES IRAM 9712 - 007/PM/2/532					



HERMES GROUP SRL

INFORME MEDICION ESPEORES



N°1506

Hoja 2 de 3

EMPRESA: GOS

TIPO DE TAREA:

ME INSPECCION ANUAL

CONTACTO: JORGE GORDO

LUGAR: BASE HG.

EQUIPO: HT 16 SERPENTIN DE CALDERA

FECHA DE INSPECCIÓN: 08/02/23

NORMA: N/A

EQUIPO : MEDIDOR ESPEORES

MARCA: DMQ

NÚMERO DE SERIE: 436

MODELO: QS3

FECHA DE CALIBRACIÓN: 22/08/2022

MEDICION DE ESPEORES



TRAMO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	5,58	5,65	5,54	5,64	5,58	5,50	5,8	5,77	5,95	5,48	5,61
2	5,61	5,54	5,54	5,55	5,58	5,65	5,54	5,2	5,70	5,82	5,66
3	5,80	5,44	5,32	5,74	5,42	5,61	5,71	5,77	5,68	5,6	5,58
4	5,77	5,61	5,44	5,80	5,66	5,55	5,58	5,62	5,60	5,51	5,61
5	5,49	5,56	5,61	5,66	5,49	5,61	5,68	5,43	5,51	5,44	5,49
6	5,64	5,61	5,38	5,49	5,58	5,33	5,41	5,44	5,40	5,38	5,61
7	5,55	5,66	5,61	5,42	5,38	5,50	5,59	5,51	5,48	5,41	5,59
8	5,42	5,28	5,26	5,55	5,33	5,42	5,4	5,38	5,33	5,41	5,51
9	5,66	5,42	5,31	5,12	5,2	5,49	5,51	5,49	5,43	5,51	5,50
10	5,48	5,33	5,53	5,44	5,37	5,44	5,39	5,40	5,50	5,49	5,56

Valor Minimo	5,12
Valor Maximo	5,95
Valor Promedio	5,52

Valor Minimo admisible	4,90
------------------------	------

OBSERVACIONES: Valores expresados en mm.
La medicion es por celda en la tubería.

FIRMA OPERADOR

Francisco Maranesi
FRANCISCO MARANESI
FMM INSPECCIONES
RAM 9712 - 007/PM/2/592

FIRMA CLIENTE



HERMES GROUP SRL

INFORME MEDICION ESPESORES



N°1506

Hoja 3 de 3

EMPRESA: GOS

TIPO DE TAREA:

ME INSPECCION ANUAL

CONTACTO: JORGE GORDO

LUGAR: BASE HG.

EQUIPO: HT 16 SERPENTIN DE CALDERA

FECHA DE INSPECCIÓN: 08/02/23

NORMA: N/A

EQUIPO : MEDIDOR ESPESORES

MARCA: DMQ

NÚMERO DE SERIE: 436

MODELO: QS3

FECHA DE CALIBRACIÓN: 22/08/2022

MEDICION DE ESPESORES



CODOS P/TRAMO	A	B	C	D	E	F	G	H
1	6,21	6,20	6,00	6,10	6,00	6,05	6,16	5,97
2	6,32	6,10	5,98	6,15	6,13	6,10	6,15	6,09
3	6,05	6,22	6,13	6,28	6,13	6,16	6,21	6,00
4	6,11	6,30	5,99	6,17	6,22	6,09	6,17	5,99
5	6,43	6,38	6,19	5,97	6,19	6,18	6,09	6,12
6	6,32	6,12	6,22	5,99	6,21	6,20	6,10	6,00
7	5,98	6,00	5,96	6,13	6,16	6,21	6,16	6,20
8	5,99	6,12	6,13	6,20	5,99	6,15	6,18	6,15
9	5,97	5,98	5,94	6,15	5,98	5,99	6,00	6,11
10	5,99	6,00	6,12	6,14	6,02	6,09	6,16	6,18

Valor Minimo	5,94
Valor Maximo	6,43
Valor Promedio	6,11

Valor Minimo admisible	4,90
------------------------	------

OBSERVACIONES: Valores expresados en mm.
La medicion es por celda en codos.

FIRMA OPERADOR

Francisco Marañes
FRANCISCO MARAÑES
FMM INSPECCIONES
RAM 9712 - 001/PM/2/592

FIRMA CLIENTE