

Valvula PSV



CALIBRACIÓN DE VÁLVULA PSV

CERTIFICADO N°: MP-LH-03-29

LAHUE S.R.L.
 Servicios Petroleros

Ref: MP-OP-02-PH

Preparó: Silvio Ochoa

Aprobó: Sandro Mesplatere

Fecha: 13-06-2022

Rev. 1

FECHA DE CONTROL: 04/01/2023

CLIENTE: LAHUE SRL

1.1 Datos de la válvula de Seguridad

N° SERIE: B45 PRECINTO 0433679

MARCA:

SCFM:

DIAMETRO ENTRADA: 1 1/2" NPT

DIAMETRO SALIDA: 2" NPT

ORIFICIO:

1.2 Datos de Mantenimiento de Válvula

ESTADO:

RESPUESTOS UTILIZADOS

	ETQUETA	PRECINTO	EXTERNO	INTERNO	LIMP-INTER	PROCEDIMIENTO REALIZADO		CANTIDAD	N/A
AUSENTE	X					LIMPIEZA	X	O'RINGS	0
PINTADA						ASENTADO	X	JUNTAS	0
BUENO/LIMPIO		X				PINTADO	X	OBTURADOR	0
REGULAR			X	X		RECALIBRACION	X	U'PACKING	0
MALO/SUCIO						PRECINTADO	X	TUERCAS	0
OXIDADO								ARANDELAS	0
ENGRANADO								MARIPOSAS	0
OBSTRUIDO								ESPARRAGOS	0

1.3 Datos Adicionales

LUGAR FISICO: Descarga de bomba Equipo H-106

PRESION DE APERTURA: 50 Kg/cm2

PRESION DE TIMBRE: 45 Kg/cm2

PROX. FECHA REVISIÓN: 04/01/2024

INSTRUMENTOS PATRONES:	Marca y Modelo	Rango de Lectura	N° CERTIFICADO
MANOMETRO DIGITAL	WIKA CPG1000	0 - 10000 PSI	MT 0636-22

EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD SE REALIZAN DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESPECIFICADO EN LA API RECOMMENDED PRACTICE 576 / EDICION DICIEMBRE 2000 ESTABLECE PARA VÁLVULAS POR DEBAJO DE LOS 5Kg/Cm² UNA DESVIACION DE ± 0.15 Kg/Cm² Y PARA VALVULAS POR ARRIBA DE LOS 5 Kg/Cm² UNA DESVIACION DEL $\pm 3\%$

Controlo
Sandro Mesplatere
Jefe de Operaciones

Aprobó
Silvio Dario Ochoa
Lic. Higiene y Seguridad Mat. PA 0602