

DATOS GENERALES

DATOS DEL INSTRUMENTO

Fecha de calibración: 17/02/2025

TAG: S/D

Cliente: GREEN OIL SERVICES

Ubicación técnica: S/D

N° entrada / PDS: 1785

Fabricante: S/D

Requerimiento: CALIBRACION

Modelo: S/D

Equipo: VALVULA PSV

N° serie: S/D

Procedimiento: TEC-PPOP-04

Tamaño: 1 1/4"

Precintos: 63705

Set: 15 Kg/cm²

DESCRIPCIÓN

EL SIGUIENTE INFORME TIENE POR OBJETIVO DESCRIBIR EL ESTADO Y TRABAJOS REALIZADOS A LA VALVULA

TRABAJOS REALIZADOS

INSPECCION VISUAL

DESARME

LIMPIEZA

CALIBRACION

AJUSTE

PINTURA

Observaciones: SE REMPLAZÓ EL O-RING EN EL ASIENTO SECUNDARIO.

RESULTADO:

APROBADO

PATRÓN UTILIZADO

Equipo: CALIBRADOR DE PRESIÓN

Marca: ADDITEL

Modelo: 686

N° de serie: 03021T010074

Rango: 0 A 30000 PSI

Certificado: 56609

N° TAG: BM-PH-100-86

CALIBRADO POR

REVISADO POR

BREVE JOAQUIN
TECH MANTENIMIENTO
OFICIAL INSTRUMENTISTA
FIRMA Y ACLARACIÓN

SUAREZ SANTIAGO
TECH MANTENIMIENTO
OFICIAL INSTRUMENTISTA
FIRMA Y ACLARACIÓN