

CERTIFICADO

DE CALIBRACIÓN

Certificado Nº: NR-POC-86-07-01-26

Total Páginas: 1

Fecha cal.: 10/05/2017

Documento: POC-07-01

Revisión Nº: 1

Cliente : OIL ADDPER SERVICE S.R.L.

Dirección: Conquistadores del Desierto 2450 - PIN Oeste - Neuquén

INSTRUMENTO A CALIBRAR:

Instrumento:	VALVULA DE SEGURIDAD	Tamaño:	1 1/2" NPT X 2" NPT
Marca:	NO INFORMA	Set:	70
Modelo:	NO INFORMA	Unidad:	kg/cm2
Serie N°	8175	Ubicación:	-
TAG:	PSV-01-H15	Orificio:	NO INFORMA

METODO EMPLEADO: Calibración por comparación directa mediante patrón de laboratorio.

INSTRUMENTO PATRÓN

Instrumento:	Manómetro	Tag:	LZ-036
Marca:	WIKA	Clase:	0,5
Rango:	0-100kg/cm2	Certificado:	R-POC-00-02-01-28
Serie N°	1107006203	Ente emisor:	LAZOS SRL

CONDICIONES GENERALES

PARTES	ESTADO GENERAL DE LA VALVULA		
	Bueno	reemplazado	Reparado
Cuerpo	X		
Asiento			X
Obturador			X
Buje guía	X		
Resorte	X		

VALORES DE LA CALIBRACIÓN

DETALLE	VALOR MEDIDO	VALOR CORREGIDO
Presión de Timbre:	PERDIDA	70 kg/cm2
Presión de Apertura Total:		-
Presión de re-cierre:		67 kg/cm2
Hermeticidad:	PERDIDA	TOTAL
Precinto N°	4561052	4644550

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la previa autorización por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos. El laboratorio no se obliga a tomar a su cargo ensayos, análisis o pruebas que excedan la capacidad o posibilidad técnica de sus laboratorios. Los equipos o instrumentos entregados para su verificación, prueba o contraste deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento. Si iniciada la prueba apareciera una falla o defecto inadvertido al recibir el aparato, se dará por terminado el trabajo. En el informe respectivo se dejará constancia del hecho y se facturará un arancel proporcional a la tarea realizada.

OBSERVACIONES: SE REPARA ASIENTO Y OBTURADOR.

Calibró

FEDERICO ESTEFANO
Instrumentista
LAZOS S.R.L.

Supervisó

MARCELO CIFUENTES
RESP. DE TALLER
LAZOS S.R.L.