

RAZÓN SOCIAL Golden Service S.A.

CUIT 30708582545

RESPONSABLE / UBICACIÓN NO

EQUIPO COGENERADOR

N° SERIE / N° INT 205

MODELO / POTENCIA 110KVA

FECHA DE ENTREGA 28/02/24

HS DE USO 5228 Hs

VERIFICACIÓN DE NIVELES

ÍTEM	NIVEL
ACEITE DE MOTOR	/
REFRIGERANTE / ANTICONGELANTE	/
COMBUSTIBLE	/

VERIFICACIONES VARIAS Y/O ACCESORIOS

ÍTEM	ESTADO	OBSERVACIONES
BATERÍA, BORNES Y CABLES	/	14.1V
TENSIÓN DE CORREAS	/	
ESTADO DE CHASIS	/	
ESTADO DE CABINA	/	
LLAVES	/	
ACCESORIOS	-	
PRÓXIMO SERVICE	/	5379 Hs
OTROS	/	SE ENTREGA CON TALLERO QUE FUE RETIRADO

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	VALOR
VELOCIDAD	1521 RPM
FRECUENCIA	50.7 HZ
VOLTAJE CA	384 LyL
	222 LyN
VOLTAJE CC (MOTOSOLDADORAS)	- V

INSTRUCCIÓN EN USO

ÍTEM	SI	NO APLICA
FUNCIONES BÁSICAS DE CONTROLADOR	/	
PROCESO DE ENCENDIDO Y DETENCIÓN	/	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	/	
MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL EQUIPO	/	
POTENCIAS MÁXIMAS Y POTENCIAS DE CARGA	/	

Julio Torres
FIRMA Y ACLARACIÓN LCDH

Gordo Cristian
FIRMA Y ACLARACIÓN CLIENTE