



Informe de Simulacro

Código: SMA-FOR-008

Versión N° 00

Fecha Vigencia: 09/09/11

FECHA CONFECCION DEL INFORME: 27-07-15

PARTICIPANTES: Peña Carlos. Sepúlveda Jaime. Lucero Sergio.

OBJETIVOS: Ver el comportamiento que tienen el equipo de operación del H18, ante una emergencia, en este caso un Incendio

PLANIFICACIÓN DEL EJERCICIO

Se reúne al personal del equipo del H18, Para realizar el simulacro de incendio. El incendio se produce en la caldera del equipo.

OBSERVADORES:

Peña Carlos

Ubicación:

Inmediaciones del equipo.

DESARROLLO:

TIEMPO:	SECUENCIA:	COMENTARIOS:
14:33	Se inicia incendio en caldera.	
14:33	Operador del equipo detecta el incendio.	
14:33	Operador CL realiza el corte de Gas y Peña paro de emergencia del Equipo.	
14:33	Activan matafuegos de caldera	
14:34	Ayudante y operador de Cargas liquidas apoyan con matafuegos.	Operador activa el rol

CONCLUSIONES:

El desempeño de los participantes fue satisfactorio.

REUNIÓN DE CIERRE:



Informe de Simulacro

Código: SMA-FOR-008

Versión N° 00

Fecha Vigencia: 09/09/11

PROPUESTAS DE MEJORA / MEDIDAS CORRECTIVAS	RESPONSABLES
En el arranque del turno los operarios repasen como deben actuar antes una emergencia.	Operador del equipo.

QUIEN LIDERO EL SIMULACRO:

NOMBRE	FIRMA
Anzoategui Gonzalo	

ANEXO DE FOTOS

GRUPO

OAS









Informe de Simulacro

Código: SMA-FOR-008

Versión N° 00

Fecha Vigencia: 09/09/11

