



Matrícula SE N° 13

CERTIFICADO

APTITUD TÉCNICA Y DE SEGURIDAD

UNS TKR N°: 5516/14

ENSAYO PERIODICO

RECIPIENTES FIJOS SOMETIDOS A PRESION PARA GLP

Fecha de emisión: 27/08/2014

	Datos de la Fabrica/Taller interviniente	Datos del propietario del recipiente
Razón Social	Roberto Fracchia (SILCAR)	ECO SERV S.A.
Cuit	20-05513203-9	30-71002261-1
N°RNIGLP	ET	ET
Domicilio especial:	Virrey Liniers N°71- P.6 -Dpto 6 CABA	Dr. Eleodoro Lobos N° 739- CABA
Rep. Técnico	Roberto Fracchia - Matr. 1570	Fabro, José Luis

ENSAYO PERIODICO DECENAL DE TANQUE FIJO PARA ALMACENAR GLP

Características de los recipientes : TANQUES HORIZONTALES

Cantidad total de recipientes : 3 (tres)

Fabricados por la firma: S-A- LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I.	Código de fabricación : AD-MERKBLATTER
Presión de trabajo: 17 Kg/cm²	Presión de prueba : 23 Kg/cm²
Capacidad m ³ : 2,00	Cantidad de recipientes : 1
14726	
Fecha de prueba hidráulica: 07/2014	Fecha de vencimiento: 07/2024

Fabricados por la firma: SICA METALURGICA ARGENTINA	Código de fabricación : AD-MERKBLATTER
Presión de trabajo: 17 Kg/cm²	Presión de prueba : 23 Kg/cm²
Capacidad m ³ : 1,00	Cantidad de recipientes : 1
14726	
Fecha de prueba hidráulica: 07/2014	Fecha de vencimiento: 07/2024

Fabricados por la firma: S-A- LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I.	Código de fabricación : ASME - Sección VIII Div. I
Presión de trabajo: 17,6 Kg/cm²	Presión de prueba : 27 Kg/cm²
Capacidad m ³ : 1,00	Cantidad de recipientes : 1
19601	
Fecha de prueba hidráulica: 07/2014	Fecha de vencimiento: 07/2024

Observaciones :

La presente certificación no exime del cumplimiento de las demás obligaciones normativas que debe cumplir los operadores auditados ante la Autoridad de Aplicación

Auditor actuante: Luis Centenario

Firma y sello
Representante técnico