

Matrícula SE N° 31

CERTIFICADO APTITUD TÉCNICA Y DE SEGURIDAD

N°: TIXO/EF 399-16

ENSAYO PERIÓDICO de

Recipiente Fijo Sometido A Presión Para Almacenar GLP

Fecha de emisión: 03/10/2016

Datos de la Fabrica / Taller Interviniente		Datos del propietario del recipiente
Razón Social	ROBERTO FRACCHIA	ECO-SERV.S.A.
CUIT	30-05513203-9	30-71002261-1
N° RNIGLP	En trámite	En trámite
Domicilio Especial	Virrey Liniers N° 71 P. 6 Dto G- CABA	Dr. Eleodora Lobos N° 739 - 1° - CABA
Rep. Técnico	Roberto Fracchia - Mat.: CPAGIN 1570	FABRO, Jose Luis

ENSAYO PERIÓDICO DECENAL DE TANQUE FIJO PARA ALMACENAR GLP	
Características de los recipientes: TANQUES HORIZONTALES	
Cantidad total de recipientes: DOS (2)	
Fabricados por la firma:	Código de fabricación:
SICA METALÚRGICA ARG S.A.	AD MERKBLATTER
Presión de trabajo: 17,6 kg/cm²	Presión de prueba: 23 kg/cm²
Capacidad: 1 m³	Cantidad de recipientes: 1 (Uno)
15188	Fecha de prueba hidráulica: 06/2016
Fecha de vencimiento: 06/2026	
Fabricados por la firma:	Código de fabricación:
S.A. LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I.	ASME, Secc. VIII, Div. 1
Presión de trabajo: 17,6 kg/cm²	Presión de prueba: 27 kg/cm²
Capacidad: 2 m³	Cantidad de recipientes: 1 (Uno)
21175	Fecha de prueba hidráulica: 06/2016
Fecha de vencimiento: 06/2026	
La presente certificación no exime del cumplimiento de las demás obligaciones normativa que debe cumplir el operador auditado.	

Esta E.A.S., de acuerdo a lo establecido por la Resolución SE 404/94, certifica que el/los recipiente/s auditado/s cumple/n con las condiciones mínimas de aptitud técnica y de seguridad para operar con GLP.

Normas de Aplicación: Condiciones para la Comercialización de Gas Licuado a Granel y Envasado en Garrafas y Cilindros de la ex GdE y/u otras previas o posteriores vigentes que complementan dichas normativas.

La presente certificación no exime del cumplimiento de las demás obligaciones normativas que debe cumplir el operador auditado y carecerá de validez si el mismo no se encuentra debidamente inscripto en el RNIGLP, según Res. SE 800/04.

Auditor actuante: Jorge Sverco.

Ing. José Eduardo Pagano
Representante Técnico