

Conquistadores del Desierto S/N, MS 2b, Lote 9
Parque Industrial Oeste (8300) Neuquén
Tel./Fax: (0299) 441-3865 / Cel.: 154-518680
e-mail: servicios@lazosrsl.com.ar

DE CALIBRACIÓN

Fecha cal.: 31/10/2016

Documento: POC-07-01

Revisión Nº: 1

Cliente : OIL ADDPER SERVICE S.R.L.

Dirección:

INSTRUMENTO A CALIBRAR:

Instrumento:	VALVULA DE SEGURIDAD	Tamaño:	1 1/2
Marca:	no informa	Set:	70
Modelo:	no informa	Unidad:	Kg/cm2
Serie N°	8175	Ubicación:	-
TAG:	PSV-01-H10	Orificio:	-

METODO EMPLEADO: Calibración por comparación directa mediante patrón de laboratorio.

INSTRUMENTO PATRÓN

Instrumento:	Manómetro	Tag:	LZ-036
Marca:	WIKA	Calse:	0,5
Rango:	0-100kg/cm2	Certificado:	R-POC-00-02-01-28
Serie N°	1107006203	Ente emisor:	LAZOS SRL

CONDICIONES GENERALES

PARTES	ESTADO GENERAL DE LA VALVULA		
	Bueno	reemplazado	Reparado
Cuerpo	x		
Asiento	x		
Obturador	x		
Buje guía	x		
Resorte	x		

VALORES DE LA CALIBRACIÓN

DETALLE	VALOR MEDIDO	VALOR CORREGIDO
Presión de Timbre:	70	-
Presión de Apertura Total:	-	-
Presión de re-cierre:	69	-
Hermeticidad:	Total	-
Precinto N°	4561052	-

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la previa autorización por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos. El laboratorio no se obliga a tomar a su cargo ensayos, análisis o pruebas que excedan la capacidad o posibilidad técnica de sus laboratorios. Los equipos o instrumentos entregados para su verificación, prueba o contraste deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento. Si iniciada la prueba apareciera una falla o defecto inadvertido al recibir el aparato, se dará por terminado el trabajo. En el informe respectivo se dejará constancia del hecho y se facturará un arancel proporcional a la tarea realizada.

Calibró

RUSO LUCAS
INSTRUMENTISTA
LAZOS S.R.L.

Supervisó

MARCELO CIFUENTES
RESP. DE TALLER
LAZOS S.R.L.