



Conquistadores del Desierto S/N, MS 2b, Lote 9
Parque Industrial Oeste (8300) Neuquén
Tel./Fax: (0299) 441-3865 / Cel.: 154-518680
e-mail: servicios@lazosrsl.com.ar

**CERTIFICADO
DE CALIBRACIÓN**

Certificado Nº: NR-POC-86-07-01-19

Total Páginas: 1

Fecha cal.: 11/10/2016

Documento: POC-07-01

Revisión Nº: 1

Cliente: OIL ADDPER SERVICE S.R.L.
Dirección: Av. Conquistadores del desierto 2450

INSTRUMENTO A CALIBRAR:

Instrumento:	VALVULA DE SEGURIDAD	Tamaño:	3/4" NPT X 1" NPT
Marca:	TAYLOR VALVE	Set:	70
Modelo:		Unidad:	kg/cm2
Serie N°	25352	Ubicación:	H-18
TAG:	PSV-001-H18	Orificio:	

METODO EMPLEADO: Calibración por comparación directa mediante patrón de laboratorio.

INSTRUMENTO PATRÓN

Instrumento:	Manómetro	Modelo:	NO INFORMA
Marca:	WIKA	Clase:	0,5
Rango:	0-200kg/cm2	Certificado:	R-POC-00-02-01-33
Serie N°	1107070351	Ente emisor:	LAZOS SRI

CONDICIONES GENERALES

PARTES	ESTADO GENERAL DE LA VALVULA		
	Bueno	reemplazado	Reparado
Cuerpo	X		
Asiento			X
Obturador			X
Buje guía	X		
Resorte	X		

VALORES DE LA CALIBRACIÓN

DETALLE	VALOR MEDIDO	VALOR CORREGIDO
Presión de Timbre:		70 kg/cm2
Presión de Apertura Total:		
Presión de re-cierre:		68 kg/cm2
Hermeticidad:	PIERDE	
Precinto N°		4560051

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la previa autorización por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos. El laboratorio no se obliga a tomar a su cargo ensayos, análisis o pruebas que excedan la capacidad o posibilidad técnica de sus laboratorios. Los equipos o instrumentos entregados para su verificación, prueba o contraste deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento. Si iniciada la prueba apareciera una falla o defecto inadvertido al recibir el aparato, se dará por terminado el trabajo. En el informe respectivo se dejará constancia del hecho y se facturará un arancel proporcional a la tarea realizada.

Calibró

INSTRUMENTISTA
LAZOS S.R.L.

Supervisó