

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado N°: NR-POC-86-07-01-16

Total Páginas: 1

Fecha cal.: 07/09/2016

Documento: POC-07-01

Revisión N°: 2

Cliente: OIL ADDPER SERVICE S.R.L.

Dirección: Conquistadores del Desierto 2450 - PIN Oeste - Neuquén

INSTRUMENTO A CALIBRAR:

Instrumento:	VALVULA DE SEGURIDAD	Tamaño:	1" NPT X 1" NPT
Marca:	Taylor Valve	Set:	70
Modelo:	T-8200-1	Unidad:	kg/cm2
Serie N°	009651-24	Ubicación:	
TAG:	PSV-001-H23	Orificio:	nom.

METODO EMPLEADO: Calibración por comparación directa mediante patrón de laboratorio.

INSTRUMENTO PATRÓN

Instrumento:	Manómetro	Rango:	0-100kg/cm2
Marca:	Weisz	Clase:	0,5
Modelo:	0-100kg/cm2	Certificado:	NR-POC-00-03-02-11
Serie N°	70504	Ente emisor:	LAZOS SRL

CONDICIONES GENERALES

PARTES	ESTADO GENERAL DE LA VALVULA		
	Bueno	reemplazado	Reparado
Cuerpo	x		
Asiento	x		
Obturador	x		
Buje guía	x		
Resorte	x		

VALORES DE LA CALIBRACIÓN

DETALLE	VALOR MEDIDO	VALOR CORREGIDO
Presión de Timbre:		70 kg/cm2
Presión de Apertura Total:		-
Presión de re-cierre:		68 kg/cm2
Hermeticidad:		total
Precinto N°		4563513

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la previa autorización por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos. El laboratorio no se obliga a tomar a su cargo ensayos, análisis o pruebas que excedan la capacidad o posibilidad técnica de sus laboratorios. Los equipos o instrumentos entregados para su verificación, prueba o contraste deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento. Si iniciada la prueba apareciera una falla o defecto inadvertido al recibir el aparato, se dará por terminado el trabajo. En el informe respectivo se dejará constancia del hecho y se facturará un arancel proporcional a la tarea realizada.

Calibró


FEDERICO ESTEFANO
Instrumentista
LAZOS S.R.L.

Supervisó


MARCELO FUENTES
RESP. DE TALLER
LAZOS S.R.L.